



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Амурской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

675000 г. Благовещенск, ул. Пионерская 47, тел. 52-21-83; факс: 53-27-40; E-mail: fire1110@amur.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Бурейскому району УНД и ПР  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

676720 Амурская область, Бурейский район, ул. Советская, 59,  
E-mail: ond\_bureya@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 28/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностному лицу  
Мельниковой Аксане Евгеньевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 28 от 04.06.2018 года главного государственного инспектора Бурейского района по пожарному надзору Люттик Н.А., ст.6, 6.1.Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «21» июня 2018 г. по «22» июня 2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Бурейского района по пожарному надзору Белоусовой Натальей Владимировной в отношении юридического лица в зданиях и помещениях Муниципального общеобразовательного казенного учреждения Малиновская средняя общеобразовательная школа, на объекте расположенного по адресу с. Малиновка, ул. Школьная, 14, с. Усть-Кивда, ул. Центральная, 26 совместно с Директором МОКУ Малиновская СОШ Мельникова Аксана Евгеньевна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы с. Усть-Кивда двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для само закрывания	СНиП 21-01-97 абзац 2 п.6.18; СП 1.131302009 абзац 2 п. 4.2.7 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2019	
2	На территории школы с. Усть-Кивда не доукомплектован пожарный щит, что не отвечает требованиям	(п. 481 ППР в РФ);	01.08.2019	
	В МОКУ Малиновская СОШ автоматическая установка пожарной сигнализации эксплуатируется с нарушением специальных технических условий, а именно истек срок эксплуатации на указанную сигнализацию	(п. 61 ППР в РФ);	01.08.2019	
	В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения	НПБ 88-2001 п.12.56 «Установки пожаротушения и сигнализации. «Нормы и правила проектирования»	01.08.2019	

Не организована проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака и стропильной системы чердачного помещения крыши МОКУ Малиновской СОШ	(п. 21 ППР в РФ);	01.08.2019	
--	-------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Бурейского района  
по пожарному надзору Белоусова Наталья Владимировна

«22» июня 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил:**

*Sh-*

(подпись)

Должностное лицо Мельникова Аксана Евгеньевна

(Должность, фамилия, инициалы)

«22» июня 2018 г.