



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России)

675000 г. Благовещенск, ул. Пионерская 47, тел. 52-21-83; факс: 53-27-40; E-mail: fire110@amur.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Бурейскому району УНД и ПР

(наименование органа государственного пожарного надзора)

676720 Амурская область, Бурейский район, ул. Советская, 59,

E-mail: ond_bureya@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу

МОКУ Малиновская СОШ

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 29 от 23.08.2019 года главного государственного инспектора Бурейского района по пожарному надзору Лютик Н.А., ст.6, 6.1.Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «26» августа 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Бурейского района по пожарному надзору Белоусовой Натальей Владимировной в отношении МОКУ Алексеевской СОШ на объектах, расположенных по адресу: с. Малиновка, ул. Школьная, 14, с. Усть-Кивда, ул. Центральная, 26

совместно с Законным представителем-директором МОКУ Малиновская СОШ Мельниковой А.Е.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
	2.	3.	4.
1.	В МОКУ Малиновская СОШ автоматическая установка пожарной сигнализации эксплуатируется с нарушением специальных технических условий, а именно истек срок эксплуатации на указанную сигнализацию	(п. 61 ППР в РФ)	15.09.2020г.
2.	Не организована проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака и стропильной системы чердачного помещения крыши МОКУ Малиновской СОШ	(п.21 ППР в РФ)	15.09.2020г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в

том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Бурейского района
по пожарному надзору Белоусова Наталья Владимировна

«26» августа 2019 г.



Веш
(подпись)

М.ЛП.

Предписание для исполнения получил:

М
(подпись)

Законный представитель-директор МОКУ
Малиновская СОШ Мельникова Аксана Евгеньевна
(Должность, фамилия, инициалы)

«26» августа 2019г.